

ЭРКО-01

**Блок управления вентилятором
кондиционера**



Паспорт и руководство по эксплуатации

Содержание.

1. Назначение	2
2. Меры безопасности	2
3. Технические характеристики	3
4. Устройство и принцип действия	4
5. Монтаж прибора	8
6. Эксплуатация	10
7. Режим калибровки датчика температуры	11
8. Изменение профиля работы прибора	11
9. Техническое обслуживание	13
10. Маркировка и упаковка	13
11. Транспортирование и хранение	14
12. Комплектность поставки	14
13. Свидетельство о приемке и продаже	15
14. Гарантийные обязательства	15

1. Назначение.

1.1. Блок управления вентилятором системы кондиционирования воздуха ЭРКО-01 предназначен для регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры, измеряемой внешним датчиком. Прибор применяется для поддержания требуемого давления в сплит-системах.

1.2. Прибор рекомендуется устанавливать в кондиционеры, предназначенные для работы в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха холодопроизводительностью до 6 кВт.

2. Меры безопасности.

2.1. Прибор ЭРКО-01 относится к классу защиты "0" по ГОСТ 12.2.007.

2.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.3. На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой жизни. Установку прибора ЭРКО-01 следует производить в местах, доступ к которым разрешен только квалифицированным специалистам.

2.4. Любые подключения к прибору и техническое обслуживание производить только при отключенном напряжении питания.

3. Технические характеристики.

3.1. Напряжение питания, В	220 ± 15%
3.3. Потребляемая мощность, Вт не более	3,0
3.4. Мощность нагрузки, Вт не более	500
3.5. Диапазон установки порога минимальной температуры, °С	+10 ... +50
3.6. Диапазон установки порога максимальной температуры, °С	+20 ... +60
3.7. Дискретность установки температурных порогов, °С	1,0
3.8. Диапазон регулировки скорости вращения вентилятора, %	20 ... 99
3.9. Дискретность установки минимальной скорости вращения вентилятора, %	1,0
3.10. Точность измерения температуры в диапазоне +20 °С... +60 °С, °С	1,0
3.11. Точность измерения температуры в диапазонах -20 °С... +20 °С и +60 °С... +70 °С, °С	2,0
3.12. Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +70
3.13. Степень защиты	IP20
3.14. Масса прибора, кг не более	0,3

4. Устройство и принцип действия.

4.1. Прибор ЭРКО-01 выполнен в пластмассовом корпусе щитового крепления Щ2.

4.2. На лицевой панели прибора находится трехразрядный цифровой индикатор для отображения значений параметров и пять светодиодных индикаторов отображаемых параметров:

t °C - текущая температура,

t_{\min} °C - температура до которой поддерживаются минимальные обороты вентилятора,

t_{\max} °C - температура, при которой обороты вентилятора достигают максимального значения,

V_{\min} % - значение минимальной скорости вентилятора,

V % - текущее значение скорости вентилятора.




Рис.1 Вид передней панели ЭРКО-01.

4.3. Кнопка **P** служит для выбора параметра, кнопки **▲** и **▼** служат для изменения значения параметра.

4.4. Прибор ЭРКО-01 представляет собой регулятор с одним входом для подключения датчика температуры, микропроцессорным блоком, формирующим сигнал управления выходным симистором. Степень открытия симистора определяет скорость вращения вентилятора.

4.5. Температура хладагента в трубопроводе измеряется датчиком температуры, подключаемым ко входу прибора.

4.6. Прибор осуществляет регулирование скорости вращения вентилятора в зависимости от измеренной температуры в соответствии с выбранным профилем. Графики изображены на рис.2 и 3.




Рис.2 Зависимость скорости вращения вентилятора от температуры.
(Профиль №1).

При температурах ниже t_{\min} вентилятор вращается с минимальной заданной скоростью V_{\min} .

В диапазоне температур от t_{\min} до t_{\max} регулирование ведется по линейному закону и скорость вращения вентилятора достигает значения V_{\max} . Крутизна характеристики определяется величиной зоны пропорциональности (от t_{\min} до t_{\max}).

При температурах больших t_{\max} скорость вращения вентилятора максимальна и составляет 99%, (1% мощности рассеивается на управляющем симисторе). Абсолютное значение максимальной скорости вращения вентилятора может меняться, поскольку напряжение в сети 220 В может колебаться в пределах -15% ... +15%.

4.7. Кривая регулирования, изображенная на рис.2 соответствует Профилю №1 (П1). Этот профиль включен по умолчанию.

4.8.. Для некоторых типов кондиционеров необходимо, чтобы вентилятор наружного блока при температуре трубопровода ниже +25°C был выключен, а при больших температурах алгоритм его работы совпадал с приведенным на рис. 2. Такому режиму работы вентилятора соответствует Профиль №2 (П2), приведенный на рис. 3.

4.9. Скорость вращения вентилятора задается и индицируется в процентах.

4.10. В случае обрыва или замыкания датчика, вентилятор вращается с максимальной скоростью, равной 99 %, а на индикаторе в режиме индикации теку-




Рис.3 Зависимость скорости вращения вентилятора от температуры (Профиль 2).

щей температуры отображается - - .

4.11. При подаче напряжения питания, в течении первых 10 секунд вентилятор вращается с максимальной скоростью, что гарантирует надежный пуск даже при отрицательных температурах. Через 10 секунд прибор начинает работать в соответствии с заданным профилем.

5. Монтаж прибора.

5.1. Установку прибора ЭРКО-01 производить на обесточенном оборудовании с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.2. Демонтировать панели, крышки на наружном блоке кондиционера для установки прибора и датчика.


5.3. Проложить линии связи прибора с электродвигателем вентилятора наружного блока (вентилятор конденсатора), осуществить подвод питания. Соединения следует выполнить изолированными многожильными проводами сечением не менее 1 мм².

5.4. Определить место для установки датчика. Датчик рекомендуется устанавливать на трубе нагнетания (жидкостная труба), по возможности ближе к входу в конденсатор.

5.5. Закрепить датчик с помощью пластиковых хомутов и покрыть самоклеющейся теплоизолирующей лентой.

5.6. Закрепить корпус прибора ЭРКО-01 в наружном блоке.

5.7. Подключить датчик и электродвигатель, подключить напряжение питания согласно рис.4 и 5.



Контакты 1-2, 3-4, 5-6 в приборе попарно соединены.

Для включения Эл. двигателя на максимальную мощность поставить переключку между контактами 3 и 5.

Датчик температуры не имеет полярности.

Рис.4 Схема подключения.




Рис. 5 Вид задней панели ЭРКО-01.

6. Эксплуатация.

6.1. Прибор может функционировать в двух режимах:


Программирование - режим ввода параметров работы прибора и *Дежурный режим* - режим продолжительной работы. В обоих режимах прибор управляет работой вентилятора кондиционера по заданному закону, однако, пока не введены требуемые параметры работы прибора, используются заводские установки параметров.

6.2. При подаче напряжения питания в течении 2 секунд горят все индикаторы параметров и цифровые индикаторы, после этого прибор переходит в режим *Программирование* - загорается индикатор t °C и на цифровом индикаторе отображается значение текущей температуры.



6.3. В течении первых 10 секунд после подачи напряжения вентилятор работает на максимальной скорости.


6.4. В режиме *Программирование* производится установка следующих параметров работы прибора: t_{\min} °C, t_{\max} °C и V_{\min} % - на лицевой панели прибора эти параметры выделены белым цветом, и просмотр текущих значений t °C и V % - эти параметры не регулируются и обозначены зеленым цветом.

6.5. Установки, сделанные пользователем, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора при выключении напряжения питания.

6.6. Для установки значения параметра необходимо кнопкой  выбрать этот параметр - загорается соответствующий индикатор и на цифровом

индикаторе выводится текущее значение этого параметра.

6.7. Кнопками  и  выставить необходимое значение.

6.8. Запись установленного значения в память прибора происходит при переходе к следующему параметру при нажатии кнопки  или автоматически через 10 секунд.

6.9. Заводские установки регулируемых параметров следующие:

Температура минимальная, t_{\min} 36 °С



Температура максимальная, t_{\max} 50 °С

Минимальная скорость вентилятора, V_{\min} 23 %


6.10. При данных установках датчик следует крепить к трубе нагнетания (жидкостная труба), по возможности ближе к входу в конденсатор.

6.11. Прибор автоматически переходит из режима *Программирование* в *Дежурный режим* через 10 минут после последнего нажатия на любую кнопку. В этом режиме гаснет цифровой индикатор. Для возврата в режим *Программирование* нажмите любую кнопку.



7. Режим калибровки датчика температуры.

7.1. При необходимости можно провести калибровку датчика температуры. Для входа в режим калибровки необходимо перейти в режим индикации температуры - горит индикатор t °С, одновременно нажать и удерживать в течении 4 секунд кнопки  и . Значение температуры на индикаторе начнет мигать.


7.2. Кнопкой  или  выставляем требуемое значение.

7.3. Нажатием на кнопку  производим запись установленного значения в память прибора. При этом происходит возврат в режим *Программирование* и индицируется значение текущей температуры.

8. Изменение профиля работы прибора.

8.1. Для изменения профиля работы прибора необходимо перейти в режим индикации текущей скорости вентилятора V % и одновременно нажать и удерживать в течении 4 секунд кнопки  и . На индикаторе отобразится текущий профиль П1 или П2.

8.2. Кнопкой  или  выбрать требуемый профиль работы прибора.

8.3. Кнопкой  произвести запись значения в память. При этом прибор переходит в режим индикации текущей скорости.

9. Техническое обслуживание.

9.1. При техническом обслуживании прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 2.

9.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить осмотр прибора. При осмотре следует контролировать:

- качество крепления прибора,
- отсутствие на клеммниках пыли, грязи, посторонних предметов,
- качество закрепления винтов разъемов.

10. Маркировка и упаковка.

10.1. При изготовлении на прибор наносится:

- наименование прибора,
- заводской номер,
- номинальное напряжение и потребляемая мощность.

10.2. Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона, согласно ГОСТ 9181-74.

11. Транспортирование и хранение.

11.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -35°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95% при 35°C .

11.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

11.3. Прибор должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 0°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95% при 35°C . Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

12. Комплектность поставки.

Прибор ЭРКО-01	1 шт.
Датчик температуры	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

13. Свидетельство о приемке и продаже.

Прибор ЭРКО-01 заводской номер _____

соответствует ТУ 4211-001-28956504-04 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 2008 г.

Штамп ОТК _____ Дата продажи _____

14. Гарантийные обязательства.

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

14.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

14.3. В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, обращаться к Вашему дилеру.